

四川省屏山书楼抽水蓄能电站 水源迁建工程质量检测服务（第二次） 中选候选人公示

我公司于 2025 年 6 月 16 日在四川省投资集团有限责任公司 (<https://www.invest.com.cn/>)、四川川投能源股份有限公司 (<https://www.ctny.com.cn/>)、天府阳光采购服务平台 (<http://www.tfygcfw.com/>) 同时发布了《四川省屏山书楼抽水蓄能电站水源迁建工程质量检测服务（第二次）比选公告》，于 2025 年 6 月 23 日进行了开标和评标。根据评标报告和评标结果，现将中选候选人公示，拟发布日期为 2025 年 7 月 2 日至 7 月 4 日，公示期为 3 日。具体公示如下：

一、项目简要说明

项目名称：四川省屏山书楼抽水蓄能电站水源迁建工程质量检测服务（第二次）。

项目概况：四川省屏山书楼抽水蓄能电站水源迁建工程位于四川省宜宾市屏山县书楼镇，计划建设工期 6 个月。本工程仅是书楼镇供水规划的一部分，由取水工程、输水工程及新建乡村水厂组成，其中取水工程按 25000 人规划设计，乡村水厂按 3800 人规划设计，城镇水厂按 15000 人规划设计。

（1）取水口工程：包含取水口及原水管道，设计规模 4400m³/d，原水管道长约 298 米，采用顶套管形式施工，套管管径为 DN1000，内置 DN300 钢管。

（2）乡村水厂工程：为服务原水管线周边用户，建设乡村水厂一座，规模 600m³/d，总占地面积约 1281.5m²，采用网格絮凝

斜管沉淀+无阀滤池+次氯酸钠消毒工艺。

(3)原水管道建设:本工程包含乡镇输水管道工程及农村水厂输水管道工程。本工程取水点位于中坝水库,通过取水隧洞引出库外,与本工程原水管道连接。本工程采用重力流供水,管道采用钢丝织绕聚乙烯复合管材,局部埋深受限或明敷段采用钢管,中坝水库引出的输水管管径为 DN300,至乌拖头附近分支,一支向农村水厂方向,管径 DN100,另一支继续向书楼水厂方向,管径减小至 DN200。全线分别经过中坝村、新庄村、碾米村、团结村、附场村、辣子村、月坡村等,管道基本沿道路敷设。原水管道建设工程包括原水输水管道及管路上的附属设施、管道附件和管道配件等。原水输水管道主管长度约 20km,管径 DN200~DN300,原水输送至书楼水厂,支管长度约 1.8km,管径 DN100,原水输送至乡村水厂。

工作范围和内容:

根据国家、地方和行业的相关法律、法规和规范等文件要求,完成本合同质量检测范围内的检测及报告编制工作,包括但不限于以下事项:

(1)原材料质量检测(管节、管件、管道设备及备件进场检测,防腐层材料,钢材、焊材、水泥、砂石、砖、钢制构件、外加剂、混凝土预制构件等);

(2)施工质量检测(管道接口焊接、内外防腐层、混凝土强度、砂浆强度、钢筋焊接、回填土压实度、地基处理等)、主体工程质量检测;

(3)其它国家、地方和行业的相关法律、法规和规范或比选

人要求的检测工作。

二、中选候选人信息

第一中选候选人：四川省建筑工程质量检测中心有限公司

第二中选候选人：四川中水成勘院工程物探检测有限公司

第三中选候选人：四川检正建筑质量检测有限公司

三、联系事项

联系人：周工

联系电话：13909004130

各有关当事人对中选结果有异议的，可以在公告发布之日起3日内提出质疑，逾期将不再受理。

四川川投屏山书楼抽水蓄能开发有限公司

2025年7月2日

